



Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий  
МБОУ ООШ № 14

Таблица № 7

1 Дата проверки	2 Наименование контрольного органа	3 Тема проверки	4 Результаты проверки	5 Меры по результатам проверки
10.05.2017	Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе Горячий Ключ	Проверка доступности объектов инфраструктуры города Горячий Ключ	Выявлены нарушения статьи 15 Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, статьи 3,4,5 Закона КК от 27.04.2007 г. № 1229-КЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае. СП 59 13330 2012	Данные недостатки устраняются по мере поступления финансирования
14.11.2017 г	Отдел внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования город Горячий Ключ	Проверка организации питания в МБОУ ООШ № 14	Установлено необоснованное списание по меню-требованию продуктов питания на общую сумму 1582,88 руб. Выявлена недостача продуктов по складу на сумму 48,19 руб. Личные дела 12 учащихся укомплектованы не в полном объеме.	Недостача в сумме 48,19 руб. внесена на лицевой счет школы. Необоснованно списанная сумма 1582,88 руб. внесена на лицевой счет школы. Личные дела 12 учащихся укомплектованы в полном объеме.
17.05.2017 г.	Прокуратура г. Горячий Ключ	Проверка исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних.	Выявлены нарушения ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" в части обеспечения безопасности обучающихся, профилактики несчастных случаев с обучающимися, расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной организации.	Все недочеты устранены

28.11.2017 г	Отдел внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования город Горячий Ключ	Проверка проведена на основании распоряжения администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 02.11.2017 г. № 98 р "О проведении контрольного мероприятия в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 14 муниципального образования город Горячий Ключ "	В результате проверки установлено: муниципальные задания в проверяемом периоде оформлены с нарушениями пункта 4 Положения о формировании муниципального задания; муниципальные задания на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, а также изменений к нему на 1.09.2017 г. № 30 размещены на официальном сайте нарушением сроков, установленных пунктом 15 приказа Минфина РФ от 21.07.2011 г. № 86н; установлены нарушения Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.06.2013 г. № 65н; установлено несоответствие отдельных показателей отчета об исполнении учреждением ПФХД о состоянии лицевого счета на 31.12.2016г по виду финансового обеспечения; кредиторская задолженность внебюджетным фондам и ИФНС актами сверок взаиморасчетов не подтверждена; установлены отдельные нарушения ст.57,59,67,68 ТК РФ, ППРФ от 16.04.2003г. № 225 и постановления Минтруда РФ и соцразвития от 10.10.2003 г. № 69 в части заполнения трудовых книжек; установлены неучтенные объекты материальных ценностей в количестве 10 единиц на сумму 61638,96 руб., не оформлены правовые документы на комплексную спортивную площадку; в нарушение пункта 3 статьи 94 ФЗ от 5.04.2013 г. № 44 -ФЗ экспертиза результатов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям контрактов, в 2016 и текущем периоде 2017 г. не проводилась.	Нарушения устранены частично в 2017 г. Нарушения будут устраняться в 2018 году.
09.01.2017 г	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ.	Проверка по выполнению требований СанПиН 2.4.2.2821-10	Выявлены нарушения обязательных требований ст.11,17, 28 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения": создать условия для выполнения учебной программы по занятиям обучающихся школы физической культурой; выполнить в учебных кабинетах реконструкцию системы освещения, светильники располагать параллельно светонесущей стене; обеспечить умывальные раковины в коридоре горячей проточной водой; произвести реконструкцию пищеблока в соответствии с требованиями, обеспечить поточность технологического процесса, разобщить встречные потоки чистой и грязной посуды, установить недостающее оборудование, во всех цехах установить раковины для рук, произвести дооснащение пищеблока необходимым оборудованием в соответствии с требованиями	Нарушения устраняются по мере поступления финансирования



25.12.2017 г.	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ	Проверка по выполнению требований СанПиН 2.4.2.2821-10	Выявлены нарушения обязательных требований ст.11,17, 28 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - создать условия для выполнения учебной программы по занятиям обучающихся школы физической культурой; выполнить в учебных кабинетах реконструкцию системы освещения, светильники располагать параллельно светонесущей стене; обеспечить умывальные раковины в коридоре горячей проточной водой; произвести реконструкцию пищеблока в соответствии с требованиями; обеспечить поточность технологического процесса; разобщить встречные потоки чистой и грязной посуды; установить недостающее оборудование, во всех цехах установить раковины для рук; произвести дооснащение пищеблока необходимым оборудованием в соответствии с требованиями.	Нарушения устраняются по мере поступления финансирования
24.04.2017 г.	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю	Проверка проведена на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Горячий Ключ по пожарному надзору № 14 от 24 апреля 2017 г. ОНД г. Горячий Ключ	Выявлены нарушения: не организована проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки; не выполнена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, двери, установленные в лестничных клетках, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах; системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта транслирующей этот сигнал организации; не обеспечена исправность АПС, территория не обеспечена водоснабжением для целей наружного пожаротушения с требуемым по нормам расходом воды; допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника	Нарушения устраняются по мере поступления финансирования
13.09.2017г. 29.09.2017г.	Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю	Проверка проведена на основании распоряжения ВРИО главного государственного инспектора г. Горячий Ключ по пожарному надзору № 28 от 11 сентября 2017 года ОНД г. Горячий Ключ	Выявлены нарушения: не организована проверка состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки; не выполнена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, двери, установленные в лестничных клетках, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах; системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта транслирующей этот сигнал организации; не обеспечена исправность АПС, территория не обеспечена водоснабжением для целей наружного пожаротушения с требуемым по нормам расходом воды; допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника	Нарушения устраняются по мере поступления финансирования